



AKTIVA sistem doo

Osnivanje preduzeća i radnji | Računovodstvena agencija | Poresko savetovanje
Propisi besplatno www.aktivasisistem.com Obrasci besplatno

PRAVILNIK

o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Član 1.

U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu („Službeni glasnik RS”, broj 21/09) u članu 6. reči: „Poslodavac je dužan da zaposlenima ili njihovim predstavnicima” zamenjuju se rečima: „Poslodavac je dužan da zaposlenima i/ili njihovim predstavnicima”.

Član 2.

U članu 7. posle reči: „na radnom mestu” dodaju se reči: „u skladu sa Zakonom”.

Član 3.

U Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu dodaje se uvodna napomena koja glasi:

„Uvodna napomena:

Obaveze navedene u Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu primenjuju se kad god to zahtevaju karakteristike radnog mesta, aktivnosti, okolnosti ili opasnosti, kako na radnom mestu koje se koristi prvi put, tako i na radnom mestu koje se već koristi.”

U tački 1.1. reči: „objekti namenjeni za rad na otvorenom” zamenjaju se rečima: „prostor namenjen za rad na otvorenom”.

U tački 6.4. Tabela 1. zamenjaju se novom Tabelom 1. koja glasi:

„Tabela 1.

Vrsta rada	Temperatura spoljašnjeg vazduha								
	do +5 °S			od +5 do +15 °S			više od +15 °S		
	Temperatura [°S]	Rel. vlažnost [%]	Brzina strujanja [m/s]	Temperatura [°S]	Rel. vlažnost [%]	Brzina strujanja [m/s]	Temperatura [°S]	Rel. vlažnost [%] 1	Brzina strujanja [m/s]
lak fizički rad	18–28	max 75	max 0,3	18–28	max 75	max 0,6	max 28	28 °S→55 26 °S→60 24 °S→65 < 24 °S→73	max 0,5
srednji fizički rad	15–28	max 75	max 0,5	15–28	max 75	max 0,6	max 28	28 °S→55 26 °S→60 24 °S→65 < 24 °S→73	max 0,7
teški fizički rad	15–28	max 75	max 0,5	15–28	max 75	max 0,6	max 28	28 °S→55 26 °S→60 24 °S→65 < 24 °S→73	max 1,0

1 **Napomena:** dozvoljena relativna vlažnost za temperaturu vazduha koja nije navedena u tabeli, a spada u opseg od 24 °C do 28 °C, izračunava se na sledeći način:

Relativna vlažnost [%] = 2,5 Temperatura vazduha [°S] + 125.”

U tački 8.3. reči: „toplotne provodljivosti” zamenjuju se rečima: „prolaza toplote”.

U tački 16.2. posle reči: „radnih aktivnosti” dodaju se zapeta i reči: „a ako to nije moguće, iz razloga specifičnih za to radno mesto, zaposlenom mora biti obezbeđena dovoljna sloboda kretanja blizu njegovog radnog mesta”.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.



AKTIVA sistem doo

Osnivanje preduzeća i radnji | Računovodstvena agencija | Poresko savetovanje
Propisi besplatno www.aktivasisistem.com Obrasci besplatno

Misija, vizija, cilj

Profesionalnim pružanjem usluga najvišeg nivoa iz oblasti administrativno - ekonomsko - finansijsko - pravnog segmenta poslovanja, od osnivanja firme pa tokom celog njenog postojanja, na ekonomičan način omogućiti mikro i malim preduzećima i preduzetnicima da se u celosti posvete svojoj osnovnoj delatnosti, a administraciju da sa poverenjem prepuste Agenciji.